



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области**

Сергиево-Посадский территориальный отдел

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25

e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru (для ТО писать адрес территориального отдела)

ПРЕДПИСАНИЕ № СП.05- 287 от 25.10.2017г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «25» октября 2017г.

г. Сергиев Посад
(место составления)

Должностным лицом Макаевой Светланой Викторовной – старшим специалистом I разряда Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «12» октября 2017 года по «25» октября 2017 года на основании распоряжения № 14-2036-д от «22» сентября 2017 года проведена выездная/документарная плановая проверка в отношении

(плановая / внеплановая)

(нужное подчеркнуть)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22») юридический адрес: 141309, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Николая Громова, д. 1; фактический адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Николая Громова, д. 1

ОГРН 1035008358483 ИНН 5042055610

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № б/н от «25» октября 2017 года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 22»

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» ОГРН 1035008358483 ИНН 5042055610 юридический адрес: 141309, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Николая Громова, д. 1; фактический адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Николая Громова, д. 1

(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося при формировании первых классов в 2018/2019 учебном году.	ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2.	Обеспечить твердое покрытие территории спортивно-игровой площадки.	ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.	Обеспечить санитарные узлы педальными ведрами	ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.	Обеспечить проведение мероприятий по доведению искусственной освещенности в кабинетах №№ 101,105 до уровня нормативного показателя с предоставлением результатов повторных лабораторных испытаний.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1, п.33 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
5.	Обеспечить в кабинете информатики соответствие временных допустимых уровней ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей в точках 1,2,10, с предоставлением результатов повторных лабораторных испытаний ЭМП в данных точках	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
6.	Обеспечить в кабинете химии наличие защитного бортика по наружному краю столов ученических и демонстрационного, оборудование вытяжного шкафа в лаборантской,	ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6, 5.8, 8.1 СанПиН

функционирование раковины для мытья рук в части напора воды, соблюдение расстояния от демонстрационного стола до учебной доски равно не менее 100 см.	2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Обеспечить в кабинете технологии, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, установку двухгнездной моечной раковины для мытья посуды и подводку горячей воды к моечной и раковине для мытья рук.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.10, 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
8. Обеспечить наличие горячего водоснабжения у раковин в туалетах, в буфет-раздаточной.	ст.11,24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
9. Обеспечить рабочие места пользователей ПЭВМ в кабинете информатики стульями подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, с полумягкой поверхностью, покрытие которого, обеспечивает легкую очистку от загрязнений; а также обеспечить расстояние между боковыми поверхностями мониторов -не менее 1,2 м.	ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.1, 9.6, 9.7, 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
10. Обеспечить для обучающихся начального общего образования наличие школьных парт, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости; соответствие размеров учебной мебели росту обучающихся в учебных кабинетах № 306, № 305, № 303, используемых в обучении разными классами.	ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
11. Обеспечить проведение наиболее трудных предметов для 1 классов на 2 уроках, для обучающихся 2-4 классов на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов на 2-4 уроках.	ст.28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 25.10.2018г.

Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): Протокол лабораторных испытаний, выполненный (любой) аккредитованной лабораторией уровнем искусственной освещенности в кабинетах № 101, № 105; протокол лабораторных испытаний уровнем электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинете информатики в точках 1,2, 10; фотоматериалы:

товарно-сопроводительная документация на вновь поступающее оборудование, мебель и т.д.; акты выполненных работ; список учащихся первых классов в 2018/2019 учебном году; расписание учебных занятий на 1 четверть 2018/2019 учебного года и другие подтверждающие документы.

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

Срок исполнения предписания 25 октября 2018 года

(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо Старший специалист I разряда ТО Макаева (подпись) Макаева С.В. (Ф.И.О.)

Предписание получил «25» октября 2017 года.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» Порохова И.И. (подпись), Криказ - 125/1-к от 11.05.2016

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)

(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 201__ года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).